

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE E DEL PUNTO DI CONNESSIONECognome e Nome / Rag. Sociale _____

Recapito/i telefonico/i _____

Indirizzo e-mail (eventuale) _____

Indirizzo del punto di connessione _____

POD _____ PRATICA N. _____

CENSIMP IM _____ Tipologia Impianto _____**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Delibera AEEG ARG/elt 99/08 (modificata/integrata da Del. 179/08, 205/08, 130/09, 125/10, 51/11, 148/11, 187/11, 578/13), relativa all'iter procedurale completo;

Delibera AEEG ARG/elt 84/2012/R/eel, relativa alla sicurezza del sistema elettrico nazionale;

Norma CEI 0-21, relativa alle regole tecniche di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle impr. Distributrici;

In particolare, si richiama l'attenzione al contenuto dell' **"ALLEGATO A70" del Codice di Rete** (emanato da TERNA e citato nella Del. 84/2012/R/eel) ai **punti 5) e 8)**, relativamente al problema del funzionamento dell'imp. di produzione in concomitanza a possibili variazioni della tensione e/o frequenza di rete, in funzione della sicurezza del sistema elettrico nazionale.

ALLEGATI

Tutta la documentazione prevista dalla **Norma CEI 0-21, art. 8.9, da presentare**, assieme al presente "Regolamento", **prima della connessione alla rete di distribuzione**.

GENERALITÀ

Gli elementi d'impianto a monte del punto di connessione sono di proprietà AcegasApsAmga SpA; gli elementi a valle del suddetto punto sono invece di proprietà del Cliente Produttore.

Il Cliente Produttore si impegna a non manomettere (o "manovrare") gli impianti e le apparecchiature di AcegasApsAmga.

L'impianto di produzione del Cliente, come indicato e descritto in fase di richiesta di connessione, PUÒ funzionare in parallelo con la rete BT di AcegasApsAmga; è vietato il collegamento di impianti diversi da esso.

Ogni modifica eventualmente da apportare all'impianto di produzione dovrà essere preventivamente richiesta ad AcegasApsAmga e da quest'ultima autorizzata.

Il Cliente Produttore si impegna inoltre ad agevolare e/o attuare quelle modifiche tecniche che si rendessero necessarie, in futuro, a seguito di innovazioni tecnologiche o variazioni normative.

ESERCIZIO DEL PARALLELO AcegasApsAmga - CLIENTE PRODUTTORE

Condizioni Generali

Il Cliente produttore dichiara che l'esercizio in parallelo dell'impianto di produzione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni :

- il collegamento non deve causare disturbi alla continuità del servizio ed alla tensione di alimentazione;
- in caso di mancanza di tensione sulla rete BT di AcegasApsAmga, l'impianto del Cliente non può, in ogni caso, immettervi tensione;
- qualunque anomalia che si verifichi sull'impianto di produzione, deve provocare l'automatica ed immediata interruzione del parallelo;

Manutenzione, verifiche e disservizi

Il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature compete al Cliente produttore relativamente alle parti di Sua proprietà.

Il Cliente produttore si impegna a mantenere efficiente il "dispositivo d'interfaccia" e di verificare periodicamente le tarature delle soglie d'intervento.

AcegasApsAmga, in seguito ad anomalie rilevate sulla rete, potrà richiedere al Cliente produttore una certificazione inerente il controllo delle tarature impostate e lo stato di installazione e manutenzione delle apparecchiature, riservandosi anche di verificare quanto dichiarato.

Disposizioni operative e di sicurezza

Il personale tecnico di AcegasApsAmga può eseguire tutti gli interventi necessari al corretto funzionamento della propria rete anche senza preavviso.

Le interruzioni nella fornitura di energia elettrica non costituiscono, in ogni caso, inadempienza contrattuale imputabile ad AcegasApsAmga.

AcegasApsAmga ha la facoltà di interrompere il parallelo qualora l'esercizio delle propri reti sia compromesso da perturbazioni provocate dall'impianto del Cliente produttore.

Ai fini della sicurezza del proprio personale, durante l'esecuzione dei lavori o altri interventi che possono presentare pericolo di contatto con elementi in tensione, il Cliente produttore deve osservare quanto prescritto dalla vigente legislazione e dalle Norme CEI 11-27; in particolare, per gli interventi che interessano parti confinanti o che comunque richiedono l'esclusione congiunta di impianti o loro parti afferenti, sia alle installazioni di AcegasApsAmga che a quelle del Cliente produttore, quest'ultimo deve prendere accordi con il personale tecnico di AcegasApsAmga per la messa in sicurezza degli impianti.

Condizioni particolari

Qualora il gruppo di misura fosse installato all'interno della proprietà, viene raccomandata al Produttore l'installazione di un "dispositivo di sezionamento" al limite della proprietà stessa, interposto tra il gruppo di misura relativo alla "produzione" e il "quadro generale" facilmente accessibile al personale tecnico di AcegasApsAmga anche in assenza del Cliente produttore, per consentire la separazione tra l'impianto di produzione e la rete BT di AcegasApsAmga anche in assenza di tensione sulla rete BT medesima.

Decorrenza e durata del regolamento d'esercizio

Il regolamento decorre dalla data indicata nel presente documento ed assume i termini di validità del contratto di trasporto. In caso di variazioni, rispetto a quanto indicato nel presente testo e/o impiantistiche, il Cliente produttore si impegna a contattare AcegasApsAmga per la stesura di un nuovo regolamento e/o l'aggiornamento della documentazione tecnica allegata.

Data _____ Cliente _____ AcegasApsAmga 